

BTICINO &gt; Sistemi per edifici residenziali &gt; Livinglight &gt; Dimmer &gt; Dimmer a manopola



## NT4402N

dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz-  
resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile  
incorporato - 1 modulo - Tech



### Caratteristiche tecniche

Moduli	1
Potenza (W)	60-500W
Tensione	230Vac
Corrente In	300mA
Serie	Livinglight

### Dati commerciali

Quantità minima	
Unità di vendita	1
Prezzo	
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543418703

### Documentazione

 [Catalogo LivingLight](#)

### Certificazioni



Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.