

SUPPORTI E STAFFAGGI

Valori SWL delle mensole

Denominazione	Portata (N) *	Denominazione	Portata (N) *
MSU 075	4120	MAN 075	4410
MSU 100	4120	MAN 100	4400
MSU 150	3230	MAN 150	3915
MSU 200	3230	MAN 200	3720
MSU 300	2150	MAN 300	2590
MSU 400	2250	MAN-N 300	4895
MSU 500	1800	MAN-N 400	3910
MSU 600	1600	MAN-N 500	3220
		MAN-N 600	2730
PMU 075	3580		
PMU 100	3580	MOL / MOC 100	980
PMU 150	3280	MOL / MOC 200	860
PMU 200	3040	MOL / MOC 300	505
PMU 300	2060	MOL / MOC 400	340
PMU 400	3330	MOL / MOC 500	260
PMU 500	2690		
PMU 600	2400		

* La portata è espressa in Newton, per ricavare la portata in kg dividere il valore per 9,8.

Le mensole MSU, PMU, MAN, MAN-N, MOL, MOC sono certificate secondo la Norma EN 61537.
I valori di carico si riferiscono alla metodologia di prova indicata nel paragrafo 10.8.1 "Prove per il SWL di staffe a mensola", configurazione di prova come da Fig. 6 della Norma e si riferiscono ad una installazione a parete.
I valori relativi alle serie di mensola PMU, MAN e MAN-N (mensola per profilo) si riferiscono ad una installazione con profilo fissato a parete.